

Dotazioni di bordo

Dispositivi di sicurezza per le unità da diporto (con o senza marchio CE)

Dotazioni	Senza alcun limite	Entro 50 miglia	Entro 12 miglia	Entro 6 miglia	Entro 3 miglia	Entro 1 miglio	Entro 300 metri	Fiumi, torrenti e corsi d'acqua
Zattera di salvataggio (a)	●	●						
Zattera costiera (a)			●					
Cinture di salvataggio (b)	●	●	●	●	●	●		●
Salvagente anulare con cima	● (1)	● (1)	● (1)	● (1)	● (1)	● (1)		● (1)
Boetta luminosa	● (1)	● (1)	● (1)	● (1)				
Boetta fumogena	● (3)	● (2)	● (2)	● (2)	● (1)			
Bussola e tabelle di deviazione (g)	●	●	●					
Orologio	●	●						
Barometro	●	●						
Binocolo	●	●						
Carte nautiche della zona in cui si effettua la navigazione**	●	●						
Strumenti da carteggio	●	●						
Fuochi a mano a luce rossa	● (4)	● (3)	● (2)	● (2)	● (2)			
Razzi a paracadute a luce rossa	● (4)	● (3)	● (2)	● (2)				
Cassetta di pronto soccorso (c)	●	●						
Fanali regolamentari (d)	●	●	●	●	●			
Apparecchi di segnalazione sonora (e)	●	●	●	●	●			
Loran - GPS	●	●						
Apparato VHF	●	●	●					
Riflettore radar	●	●						
E.P.I.R.B (Emergency Position Indicating Radio Beacon)	●							
* Pompa di esaurimento o simili	●	●	●	●	●	●		
* Estintore (f)	●	●	●	●	●	●		

LEGENDA: (a) per tutte le persone a bordo; (b) una per ciascuna persona a bordo, rispondenti allo standard ISO 12402; (c) secondo la tabella «D» del DM 1/10 2015 (GU 269-18/11/2015); (d) in caso di navigazione diurna fino a 12 miglia dalla costa, i fanali possono essere sostituiti con una torcia a luce bianca; (e) per le unità superiori ai 12 metri anche fischio e campana; (f) i natanti - indipendentemente dalla potenza del motore - possono avere a bordo un solo estintore; (g) le tabelle di deviazione sono obbligatorie solo per le imbarcazioni da diporto. * Previste solo per le unità non marchiate CE; i numeri tra parentesi indicano le quantità. ** La cartografia elettronica dev'essere conforme al decreto del C.G. del Corpo delle Capitanerie di Porto del 10/7/2002, pubblicato nella GU, Serie generale, n. 193 del 19/8/2002.

ESTINTORI E DINTORNI

Tabella degli estintori annessa al D.M. 232/1994 per le unità da diporto senza Marcatura CE modificata con DM 5.10.1999 n. 478. Per le unità marchiate CE gli estintori sono già collocati a bordo ed indicati nel manuale del proprietario.

Note. ● Nelle tabelle, il numero che precede la lettera B indica la capacità estinguente dell'estintore. A un numero più alto, corrisponde una maggiore capacità estinguente; la capacità indicata nelle tabelle è la minima richiesta. ● La lettera B indica invece la designazione della classe di fuoco che l'estintore è idoneo a spegnere. ● Sulle unità da diporto possono essere sistemati anche estintori appartenenti alle classi di fuoco A o C purché omologati anche per classe di fuoco B. ● Note esplicative circolare serie III n. 80 del 30 giugno 1989 dell'ex D.G. Navigazione e Traffico Marittimo. ● La verifica periodica degli estintori non è richiesta. Il controllo consiste nell'accertamento del buon stato di conservazione e l'indicatore di pressione, quando esiste, deve essere nella posizione di carico (zona verde).

ⓘ Per i locali o vani dell'apparato motore provvisti di impianto fisso antincendio gli estintori devono essere: per potenza fino a 294 kW: 1 da 13 B; per potenza superiore a 294 kW: 1 da 21 B.

Tabella A) imbarcazioni da diporto			
Potenza installata	Posizione		
	In plancia o posto guida	In prossimità dell'apparato motore [Ⓜ]	In ciascuno degli altri locali o gruppi di locali adiacenti
Numero e capacità estinguente degli estintori			
Fino a 18,4	-	-	-
da oltre 18,4 a 74	1 da 13 B	1 da 21 B	1 da 13 B
da oltre 74 a 147	1 da 13 B	2 da 13 B	1 da 13 B
da oltre 147 a 294	1 da 13 B	1 da 21 B e 1 da 13 B	1 da 13 B
da oltre 294 a 368	1 da 13 B	1 da 34 B e 1 da 21 B	1 da 13 B
oltre 368	1 da 13 B	2 da 34 B	1 da 13 B
Tabella B) natanti da diporto (1 estintore)			
Potenza totale installata (kW)	Tipo		
Fino a 18,4	13 B		
da oltre 18,4 a 74	21 B		
oltre 147	34 B		